

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА

Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 14»

СОГЛАСОВАНО

Председатель Саратовской областной организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

А.И. Низовцев

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 14»

Т. И. Юрашевич

2020 г.



Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Детская музыкальная школа. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14».
- 1.2. Адрес ОСИ: 410054, г. Саратов, ул. Аткарская дом 12/14.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: Встроенно-пристроенное помещение на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома, общей площадью 612,1 кв.м., подвал 208 кв.м., учебная площадь - 384,7 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да); нет.
- 1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14», МБУДО «ДМШ № 14».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410054, г. Саратов, ул. Аткарская дом 12/14.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **Муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Октябрьский район г. Саратова**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410600 г. Саратов, пр-т Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей, в том числе по предпрофессиональным образовательным программам.**

2.3. Форма оказания услуг: **На объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети от 5 до 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **С нарушением слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **70 человек, вместимость – 130 человек,** пропускная способность – **277 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка "Аткарская улица", троллейбус - нет; автобус - нет; маршрутное такси №№10, 23, 55, 55а, 57, 58, 67, 93.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **Нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **82 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин.**

- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**
- Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
---	--	--

		инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, К, У), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДУ (О, Г, У), ВНД (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У, К) ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У, К), не доступен для инвалидов слепых. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно условно (Г, О У) не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и слепых. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно условно (О, Г, У) не доступен для инвалидов передвигающихся на инвалидной коляске и слепых. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, К, У). Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ

		(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*. Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2020 – 2025 г.г** в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью**

в пределах первого этажа.

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.

- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, охраны памятников.

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» июля 2020 г.

2. Отчет обследования объекта: от «28» июля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14»

Т. И. Юрашевич



2020г.

Отчет

обследования ОСИ к паспорту доступности

«28» июля 2020г.

г. Саратов

1. Общие сведения об ОСИ

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Детская музыкальная школа. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14».
- 1.2. Адрес ОСИ: 410054, г. Саратов, ул. Аткарская, дом 12/14
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: Встроенно-пристроенное помещение на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома, общей площадью 612,1 кв.м., подвал 208 кв.м., учебная площадь - 384,7 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да); нет.
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: 410054, г. Саратов, ул. Аткарская, дом 12/14.

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здоровохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей, в том числе по предпрофессиональным образовательным программам.**
- 2.3. Форма оказания услуг: **На объекте.**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети от 5 -18 лет.**

- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **С нарушением слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **70 человек, вместимость – 130 человек,** пропускная способность – **277 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом **Остановка "Аткарская улица", троллейбус - нет; автобус - нет; маршрутное такси №10, 23, 55, 55а, 57, 58, 67, 93.** наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **Нет.**
- 3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **82 м.**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин.**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**
- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
1	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (С, К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У), ВНД (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У, К), ВНД (С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно, частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Вход в здание - доступно частично избирательно (О, Г, У, К), не доступен для инвалидов слепых. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) - доступно**

условно (Г, О У) не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках и слепых. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно условно (О, Г, У) не доступен для инвалидов передвигающихся на инвалидной коляске и слепых. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г, О, У), временно недоступно (К, С). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, К, У). Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>Не требуется.</p> <p>Пути следования должны быть обустроены тактильными дорожками на пути следования.</p> <p>Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 50м. от входа в объект.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Оборудовать вход устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола. На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло.</p> <p>Ширина пандуса не менее 1,0 м. уклон не более 5% , перед ступенью должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м. шириной 0,3 – 0,5 м.</p> <p>Поверхность покрытый пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4м на 2,0 м или 1,5м на 1,85 м.</p> <p>Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всего пандуса. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса или подъемного устройства следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5м. на 1,5 м. Ограждения с поручнями необходимо</p>

	<p>устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м.. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Для таких лестниц высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Маркировать ступени - первая и последняя ступени, На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м . Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели. Наружные двери могут иметь пороги, при этом высота порога не должна превышать 0,014м. Ширина дверных проемов должна быть не менее 0,9м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однодольных дверей.</p>
<p>3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)</p>	<p>Капитальный ремонт. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. Маркировать ступени - первая и последняя ступени должны быть окрашены в контрастные цвета. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Высота порогов не должен превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина прохода по коридору не менее 1,2м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. При перепаде высот пола в здании следует предусматривать пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН.</p>
<p>4 Зона целевого назначения здания (целевого)</p>	<p>Капитальный ремонт. Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4м. до 1.75м., дублирование шрифтом Брайля Участки пола на путях</p>

посещения объекта)	<p>движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014м. В качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается уклон пандуса до 1:10 (10%). Для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства.</p>
5 Санитарно - гигиенические помещения	<p>Капитальный ремонт.</p> <p>Доступная кабина должна иметь ширину - 1,65м., глубину 1,8м., ширина двери 0,9м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла - коляски, а также крючки для одежды, козтылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с разделным управлением горячей и холодной водой не допускается.</p> <p>Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.</p> <p>У дверей доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).</p> <p>Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p>
6 Система информации на	<p>Текущий ремонт.</p> <p>Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта</p>

объекте (на всех зонах)	должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1.5м. и не более 4.5м. от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2.5м. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1.2м. до 1.6м.
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт. Разместить схему движения от остановки к объекту. Нанести на остановке линии безопасности, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования.
8 Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2020 – 2025 г.г.**

в рамках исполнения: плана мероприятий

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступен полностью в пределах первого этажа.**

4.3. Для принятия решения требуется:

- техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации.
- согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, охраны памятников.
- 4.4. Информация разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии:

И.О. директора МБУДО "ДМШ №14"

Юрашевич Т.И.

Члены комиссии:

Заместитель директора по учебной работе МБУДО "ДМШ № 14"

Преподаватель МБУДО "ДМШ № 14"

Председатель СОО ООО ВОИ

Асриева О.А.

Савенко Р.

Низовцев А. И.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 14»



Т. И. Юрашевич

2020г.

Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- Муниципальное бюджетное учреждение
- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Детская музыкальная школа. Детская музыкальная школа № 14». Дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14».
 - 1.2. Адрес ОСИ: 410054, г. Саратов, ул. Аткарская, дом 12/14.
 - 1.3. Сведения о размещении ОСИ: : Встроенно-пристроенное помещение на 1 этаже 9-ти этажного жилого дома, общей площадью 612,1 кв.м., подвал 208 кв.м., учебная площадь - 384,7 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да); нет.
 - 1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта: нет.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий.

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 14», МБУДО «ДМШ № 14».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410054, г. Саратов, ул. Аткарская, дом 12/14.**

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность: **Октябрьский район г. Саратова**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление по культуре администрации муниципального образования «Город Саратов»**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410600 г. Саратов, пр-т Кирова, 29**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **Дополнительное образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **Обучение по образовательным программам дополнительного образования детей, в том числе по предпрофессиональным образовательным программам.**

2.3. Форма оказания услуг: **На объекте.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **Дети от 5 - 18 лет.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **С нарушением слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Плановая мощность: **посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 70 человек, вместимость – 130 человек,**

пропускная способность – **277 человек.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет.**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1 Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: **Остановка "Аткарская улица", троллейбус - нет; автобус - нет; маршрутное такси №№10, 23, 55, 55а, 57, 58, 67, 93.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ: **Нет**

3.2 Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта **82 м.**

3.2.2. Время движения (пешком): **1 мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4. Перекрестки регулируются: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на ОСИ (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания № 4

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

И.о. Директора МБУДО "ДМШ № 14" Юрашевич Тагьяна Ивановна тел. (8452) 51-38-79,

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)