



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Саратовской области

**Прокуратура  
Октябрьского района г. Саратова**

ул. Бахметьевская, 35/37, г. Саратов  
Саратовская область, Россия, 410056



421745 063300

Директору МБУДО «Детская музыкальная  
школа № 14»

Асриевой О.А.

ул. Аткарская, д. 12/14, г. Саратов, 410054

30.08.2024 № 21-01-2024/Прдп940-24-20630007

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об охране жизни и здоровья  
несовершеннолетних

Прокуратурой Октябрьского района г. Саратова по поручению прокуратуры Саратовской области проведена проверка соблюдения требований к антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологического требований законодательства в МБУДО «Детская музыкальная школа № 14», расположенном по адресу: г. Саратов, ул. Аткарская, д. 12/14.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Кроме того, согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – Федеральный закон) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В силу ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Так, прокуратурой района совместно с государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: на объекте защиты первичные средства пожаротушения (огнетушители) находятся в неисправном состоянии, так же используются не предназначенные для помещений данного объекта первичные средства пожаротушения (углекислотные огнетушители), в нарушение п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Руководитель организации не обеспечил наличие механизмов для самозакрывания на противопожарных дверях в нарушение п. 29 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Кроме того, на объекте защиты в помещении электрощитовой допущено складирование легковоспламеняющихся веществ и материалов, в нарушение п. 35 «е» Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Таким образом, в МБУДО «Детская музыкальная школа № 14» не созданы необходимые условия для безопасного пребывания несовершеннолетних.

Выявленные нарушения требуют незамедлительного устранения и принятия мер по недопущению их впредь.

На основании изложенного, в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **Т Р Е Б У Ю:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, недопущению указанных нарушений впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно сообщить в прокуратуру Октябрьского района г. Саратова.

4. О результатах рассмотрения представления письменно сообщить в прокуратуру Октябрьского района г. Саратова в установленный законом срок. К ответу необходимо приложить надлежаще заверенные копии документов, подтверждающих исполнение требований, указанных в настоящем представлении, а также приказов о наложении дисциплинарных взысканий.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Н.С. Мараховский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4E907D28F60C01488EC373E318C5B17

Владелец **Мараховский Никита Сергеевич**

Действителен с 22.02.2024 по 17.05.2025